

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т (391)2234820, 2232727, sekretar@mchskrk.ru

(указывается адрес местонахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Пировскому и Казачинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Пировское ул. Ленина 131 т. 33-7-65 эл. адрес: reb1@om@mchskrk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа ПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 122/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

14 ноября 2018 г.

с. Пировское

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Троицкая средняя школа»

(указывается наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-гражданина объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Пировского и Казачинского районов Красноярского края по пожарному надзору В. П. Климовым от 02.11.2018 № 114, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

« 09 » ноября 2018 г. с 10 час 00 мин. до 14 час 00 мин Продолжительность 4 час.

« 14 » ноября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин Продолжительность 1 час.

главным государственным инспектором Пировского и Казачинского районов Климовым Вячеславом Николаевичем, государственным инспектором Пировского и Казачинского районов Коробейниковым Евгением Геннадьевичем

совместно с директором МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцевой Екатериной Анатольевной

проведена плановая выездная проверка не жилого здания, расположенного по адресу:

Красноярский край, Казачинский район, с. Троица ул. Мира, 63

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
122/1/1	В МБОУ «Троицкая средняя школа» не прове-	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О	01.04.2019	

122/1/3	Руководителем организации не обеспечивается проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема на территории школы) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" Пункт 55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверки их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.04.2019	
122/1/4	Над дверями эвакуационного выхода наружу, в лестничной клетке на первом этаже здания школы, отсутствует световой оповещатель «Выход»	СП 3.13130.2009 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. СИСТЕМА Оповещения и УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» Пункт 5.3. Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край г. Красноярск пр. Мира, 68 (3912) 23-29-37

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, факс, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пировскому и
Казачинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край Пировский район с. Пировское ул. Ленина, 131 (39117)33-7-65

(указывается адрес, место нахождения органа ГПН, номер телефона, факс, электронный адрес)

с. Пировское

(место составления акта)

“ 14 ” ноября 2018 г.

(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 122

По адресу/адресам Красноярский край, Пировский район, с. Троица ул. Мира, 63

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о ликвидации мероприятий по надзору от 02 ноября 2018 №122
подписанного начальником ОНД и ПР по Пировскому и Казачинскому районам Климовым В.И.

(наименование документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая, внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Троицкая средняя
школа»

(наименование юридического лица, фирменное наименование (при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ” ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час.

с 14 “ ноября 2018 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(указывается в случае проведения проверки финансов, исполнительских, обеспеченных структурных подразделений юридического лица или при
участии в деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Пировскому
и Казачинскому районам ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) и/или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(указывается при проведении выездной проверки)

директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А. 02.11.2018 14 час.30 мин.

(подпись, инициалы, поиники, дата приема)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(указывается в случае необходимости согласования проверки с прокурором)

Лицо, проводившее проверку: Главный государственный инспектор Пировского и

Казачинского районов по пожарному надзору Климов Вячеслав Николаевич

Государственный инспектор Пировского и Казачинского районов по пожарному надзору
Коробейников Евгений Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, наименование места (деловых помещений), адрес (адреса) проверки; в случае проведения в учреждении проверки юридических организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность задержанного члена коллектива юридических организаций с указанием основания спонсорства об аккредитации и наименования органа по аккредитации (наименование свидетеля))

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Екатерина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, наименование места (деловых помещений) (включая дата или указание времени проведения проверки (время суток), наименование и наименование организации, уполномоченного представителя контролируемой организации (в случае проведения проверки члена спонсорствующей организации), присутствие их при проведении мероприятия (по проверке))

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1.	В МБОУ «Троицкая средняя школа» не проведен осмотр противопожарных выходов огнетушителей, не проводится техническое обслуживание огнетушителей	«Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». Пункт 478 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п. 4.3.5. Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первичной приемке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется: - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, тайках и рукоятке огнетушителя; - состояние защитных и лакокрасочных покрытий; - наличие четкой и понятной инструкции; - состояние предохранительного устройства; - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; - масса огнетушителя, а также масса ОГВ в огнетушителе (последняя определяет расчетным путем);	Директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А.

		<p>- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОПЗ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного обжига или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ на огнетушитель);</p> <p>- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).</p> <p>Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (4.5.4, Приложение Г).</p>	
2.	<p>3 МБОУ «Троицкая средняя школа» заведены паспорта на огнетушители</p>	<p>«Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», пункт 475 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» 4.1.33. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки патента и состояния огнетушителей следует вести в журнале по рекомендуемой форме (Приложение Г).</p>	<p>Директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А.</p>
3.	<p>Руководителем организации обеспечивается проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема на территории школы) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	<p>«Правила противопожарного режима в РФ» утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>Пункт 55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p>	<p>Директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А.</p>
4.	<p>Над дверями эвакуационного выхода наружу, в лестничной клетке на первом этаже здания школы, отсутствует световой оповещатель «Выход»</p>	<p>СП 3.13130.2009 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»</p> <p>Пункт 5.3. Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать:</p> <p>в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами;</p> <p>над эвакуационными выходами с улицей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;</p>	<p>Директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мальцева Е.А.</p>

в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход".

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) критериев актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
НЕ ВЫЯВЛЕНО

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подпись лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор Кировского и Казачинского районов
Красноярского края по пожарному надзору Климов В.Н.

Государственный инспектор Кировского и
Казачинского районов по пожарному надзору

« 14 » _____ 2018
/Е.Г. Киркбайлики/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «Троицкая средняя школа» Мыльсена Р.А.,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 14 » 11 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия:

Федеральный региональный центр МЧС России в г.Иркутск: 8 (3912) 46-23-77

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю: 8 (3912) 77-06-19